



UWAGA :
Przewody c.o. prowadzić w izolacji termicznej "clima-flex".

UWAGA :
1. Istniejącą instalację gazu należy wykorzystać. Istniejący kocioł wypić z instalacji i zamontować kocioł projektowany. Odciec resztę instalacji gazu, zasilającą kuchnię gazowe.

UWAGA :
1. Instalację wykonać z rur stalowych obustronnie ocynkowanych typu Sprinkler Steel. Montaż oparty na technice "Press" czyli zaprasowywania na rurze złączek.

OZNACZENIA ogrzewania:

== przewody c.o.

— grzejnik stalowy

C

typ C z podłączeniem bocznym z zawrem termostatycznym i zaworem powrotnym z nastawą wstępną na gałkach grzejnikowych

miejsca, w których piony wymagają przebieć przez strop z rurami ochronnymi

↑ Wk1 wentylator łazienkowy moc 8,16W (jednofazowy)

↑ Wk2 wentylator łazienkowy moc 29W (jednofazowy)

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA BUDYNEK PLACÓWKI OPIEKUNICZO- WYCHOWAWCZEJ - DOM DLA DZIECI WRAZ Z JEJGO PRZEBUDOWĄ			
ADRES		RADOŃ, UL. ROŻAŃA 23 A DZ. NR EWID. 56/4 OBRĘB 0040 - OBOZISKO	
Projektował	mgr inż. Grzegorz Sodal upr. nr GP-III-8386/177/87		
Stwierdził	mgr inż. Krystyna Fejfer upr. nr GP-III-7342/160/92		
Temat: Instalacja c.o. i wentylacji - RZUT PIWNIC			
Brumca	Data:	Skala:	Nr rysunku:
IS	11. 2022r.	1:100	2