


Radom, 06.08.2021r.



**PREZYDENT  
MIASTA RADOMIA**

ArIII.6743.596.2021.KP

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

ul. Zofii Holszańskiej 13  
26-600 Radom

W nawiązaniu do zgłoszenia z dnia 04.08.2021r., dotyczącego przebudowy systemu przeciwpożarowego w budynku DPS w Radomiu przy ul. Z. Holszańskiej 13, uprzejmie informuję, że zgodnie z art.29 ust.4 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1333 z późn.zm./ nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji, z wyłączeniem instalacji gazowych.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z §3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

W załączeniu projekty instalacji p-poż - 3x3 teczki.

Z up. PREZYDENTA Miasta

Teresa Kozłowska  
KIEROWNIK REFERATU  
Architektury i Urbanistyki  
Dział

Otrzymują:

1. Adresat
- 2.a/a